



Відповідно до протоколу №10.1-6188 від 09.12.2021р., отриманого з ДП «Полтавастандартметрологія», світлодіодний світильник офісний (frame light) ТМ «VELMAX», артикул 25-22-14, модель V-FRL, 40W, 170-265V, 50/60Hz, 6200K, 3500Lm, дата виготовлення – 04.06.2019р., виготовлено в КНР, ш/к 4823051539369 не відповідає вимогам п.п. 2.9 (7.2.1), 2.12 (8.2.1) ДСТУ EN 60598-2-2:2016 (ДСТУ EN 60598-1:2017), а саме:

- відсутні затискач чи контакт уземлення (металеві деталі світильника класу захисту 1, які доступні для

дотику після встановлення світильника в робоче положення чи відкритого для заміни лампи чи стартера чи для проведення їх чищення, які можуть опинитися під напругою під час пошкодження ізоляції, повинні мати постійне та надійне з'єднання із контактним затискачем чи контактом заземлення);

- не забезпечено захист від ураження електричним струмом (захист від ураження електричним струмом треба забезпечувати за усіх способів та положень стаціонарних світильників під час нормальної експлуатації з урахуванням обмежень, зазначених в інструкціях зі встановлення виробника, а також для усіх положень частин настільних та регульованих світильників).

